FICHE TECHNIQUE

UL

FLEXIBLE NON-ISOLÉ

FLEX NON-ISOLÉ ALUMINIUM POLYESTER CERTIFIÉ RACCORD DE CONDUIT D'AIR

DESCRIPTION TYPE FAP

Conduit d'air flexible constitué d'un feuillard aluminisé et d'une pellicule de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé. Tel que requis par ULC, sur chaque conduit 3 étiquettes c-UL-us S-110 avec numero de délivrance ont été apposés. La seule façon de certifier sa conformité aux normes canadiennes.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE 2016	
CE CONDUIT RENCONTRE LES NORMES SUIVANTES: **c-UL-us S-110 RACCORD D'AIR CLASSE 1** **Respecte les normes NFPA 90A et 90B**	
Propagation des flammes Fumée dégagée Vélocité maximale	25 ou moins 50 ou moins 4000 pi/min
Pression maximale positive Pression maximale positive en continue Pression maximale négative Pression maximal négative en continue	6 Po H20(1.5KPA) 6 Po H20 (1.5 KPA) ½ Po H20(0.13KPA) ½ Po H20(0.13KPA)
Amplitude de Température -20°F à 210°F (-30° à 100°C)	
TEMPERATURE MAXIMALE D'UTILISATION: -20°F à 140°F en continue (@ 4 in. H20) -20°F à 210°F intermittent (@ 2 in. H20)	
DIAMÈTRE DISPONIBLE: 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 et 18pouces	
LONGUEUR DISPONIBLE: 25 PIEDS ***CODE de PRODUIT***: FAP-425, FAP-525, FAP-625, FAP-725 FAP-825, FAP-925, FAP-1025, FAP-1225, FAP-1425, FAP-1625 et FAP-1825 Fait à Laprairie, Québec, Canada	

c UL US LISTED

Norme canadienne
ULC S-110

FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :

FICHE TECHNIQUE

CODE UL

FLEX NON-ISOLÉ ALUMINIUM POLYESTER CERTIFIÉ RACCORD DE CONDUIT D'AIR

TABLEAU DE PERTE DE CHARGE



Tous les conduits flexibles certifiés c-UL-us (ULC S-110) de Les Produits de Ventilation Lambro inc. ont été conçus pour usage intérieur dans la distribution d'air des systèmes CVAC. De plus, ils se conforment et sont régies par les codes suivant : ***Code de Construction du Québec***, Code National du Bâtiment du Canada, Ontario Building Code, Alberta Building Code, British Columbia Building Code, Vancouver Building Law, IBC, IMC, IRC, NFPA 5000 et UMC.

FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :

FICHE TECHNIQUE

CODE UL

FABRICANT ET GROSSISTE DE PRODUITS DE VENTILATION
215, boulevard Saint-Elzéar ouest
Laval (Québec) H7L 3N4

Téléphone : 450 663-8370
Sans-frais : 855 663-8370
Télécopieur : 450 663-8374

commande@ventimetal.com
info@ventimetal.com

RÉFÉRENCE :
INGÉNIEUR :
ARCHITECTE :
CONTRACTEUR :